

# PCD7.F150S

## Módulo de interfaz en serie RS-485 con separación galvánica

### Descripción

Además de las interfaces de a bordo, las funciones de la interfaz también pueden ampliarse mediante módulos colocados en las ranuras individuales. El módulo de interfaz PCD7.F150S es compatible con el estándar industrial RS-485.

El aislamiento eléctrico se logra con tres optoacopladores y un convertidor DC/DC.



PCD7.F150S

### Conexión RS-485


Terminal de conexión	RS-485	Dispositivo periférico
x0 PGND	GND	PGND
x1 RX - TX	RS-485	RX - TX
x2 /RX - /TX	RS-485	/RX - /TX

Una descripción más detallada de las redes RS-485 se puede encontrar en el manual:


"26-740 Manuale\_RS-485-Componentes."

### Terminación


PCD7.F150S



Terminación RS-485




Abierto  
terminación inactiva  
(ajuste de fábrica)



Cerrado  
terminación activa

Las resistencias terminales pueden ser conectadas (CERRADO) y/o separadas (ABIERTO) con un interruptor deslizante.

## ¿Dónde se encuentran los componentes?



- ❶ Número de pedido
- ❷ Versión de hardware
- ❸ Fecha de producción
- ❹ Número de producción
- ❺ Número de producción
- ❻ Terminadores del interruptor DIP si están disponibles (no para RS-422)
- ❼ LED Rx/Tx

## LED


Tanto los LED ❷ Rx como Tx tienen el siguiente significado:

- ▶ Rx LED Recibir detección de datos
- ▶ Tx LED Detección de datos de transmisión

## Conexión por cable:

La terminación de la línea debe hacerse en cada extremo del cable RS-485.

Para ello, las resistencias de terminación en el PCD7.F150S deben activarse mediante el interruptor del módulo correspondiente.



Primera estación y última estación = "cerrar",  
todas las demás estaciones = "abrir".

## Compatibilidad

Los módulos de interfaz PCD7.F1xxS se pueden utilizar en los siguientes dispositivos:

Utilícelo con . .	PCD7.F110S	PCD7.F121S	PCD7.F150S	PCD7.F180S	Ejemplos	Fue
<b>PCD1</b>						
PCD1.M0160E0	x	x	x	x		Activo
PCD1.M1xx	x	x	x	x		Fin de la producción
PCD1.M2xxx	x	x	x	x		Activo
<b>PCD2</b>						
PCD2.F2100	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD2.F2150	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD2.F2210	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD2.F2400	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD2.F2810	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD2.M1xx PCD2.M2xx PCD2.M4xx	x	x	x	x		Fin de la producción
PCD2.M4xxx	x	x	x	x		Activo
PCD2.M5xxx	x	x	x	x		Activo
<b>PCD3</b>						
PCD3.F210	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD3.F215	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD3.F221	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD3.F281	Port x.1	Port x.1	Port x.1	Port x.1		Activo
PCD3.M6893	x	---	x	---		Activo
PCD3.M2330xxx	x	x	x	x		Fin de la producción
<b>PCD7</b>						
PCD7.D457VT5F	x	x	x	x		Activo
PCD7.D410VT5F	x	x	x	x		Activo
PCD7.D412DT5F	x	x	x	x		Activo



**PELIGRO**

Solo un electricista puede instalar este aparato; de lo contrario, existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA**

El producto no está diseñado para ser utilizado en aplicaciones donde la seguridad es esencial. Utilizarlo en situaciones en las que la seguridad es esencial no es seguro.

**ADVERTENCIA**

El aparato no es adecuado para la protección contra explosiones ni para las aplicaciones que se descartan en el Capítulo 161010 EN.

**ADVERTENCIA - Indicaciones de seguridad**

Se debe respetar la tensión nominal antes de poner en marcha el aparato (consultar placa de características). Asegúrese de que los cables de conexión no están dañados y están libres de tensión durante el cableado del aparato.

No se deben poner en funcionamiento aparatos dañados.

**NOTA**

Para evitar humedad en el aparato a causa de la condensación, el aparato debe aclimatarse a la temperatura ambiente durante aprox. media hora antes de conectarlo.

**LIMPIEZA**

Los módulos pueden limpiarse, sin tensión, con un paño seco o humedecido con una solución jabonosa. En ningún caso se podrán utilizar sustancias corrosivas o disolventes para la limpieza.

**MANTENIMIENTO**

Este aparato no necesita mantenimiento.

En caso de daños en el aparato, el usuario no deberá realizar ningún tipo de reparación.

**GARANTÍA**

La apertura de un módulo supone la pérdida de la garantía.

Se deben cumplir y conservar las instrucciones de uso (hoja técnica).

Se deben entregar las instrucciones (hoja técnica) a usuarios futuros.



Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2012/19/CE

Cuando termine la vida útil del producto, se debe depositar el embalaje y el producto en el correspondiente centro de reciclaje. No se debe depositar el aparato en el contenedor de basura general. No se debe quemar el aparato.



Marca de conformidad EAC para exportación de maquinaria a Rusia, Kazajistán y Bielorrusia.



PCD7.F150S

### Datos del pedido

Tipo	Descripción breve	Descripción	Peso
PCD7.F150S	Módulos de interfaz serie	Module interface série RS-485 avec séparation galvanique	7 g