





Pic. 1



Pic. 3



Pic. 2



Pic. 4

# Montage- und Bedienungsanleitung Typ EEM400C-D-P

## Energiezähler 3-phasig mit Stromwandler mit S0-Schnittstelle, Pic. 1

### Beschreibung

Energiezähler mit integrierter S0-Schnittstelle für die Übertragung von Messwerten in der Gebäudeautomatisierung. Über das LC - Display sind zusätzliche Werte wie Momentanleistungen Total oder pro Phase, sowie Spannungen und Ströme pro Phase abzulesen.

### Technische Daten

Anschlussbild	■ Pic. 2
Abmessungen	■ Pic. 3
Genauigkeitsklasse	■ B gemäss EN50470-3, 1 gemäss IEC62053-21
Referenz-, Maximale-, Anlaufstrom	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$
Betriebsspannung	■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$ Toleranz $-20\% +15\%$
Zählbereich S0-Ausgang	■ 000.000,0...9999.999 kWh ■ Optokoppler max. $30 \text{ V}/20 \text{ mA}$ und mind. $5 \text{ V}$ , Impedanz $100 \Omega$ , Impulsbreite 30 ms, 10 Imp./kwh
Anschlüsse Hauptstromkreis	■ Leiterquerschnitt $1,5 \dots 16 \text{ mm}^2$ , Schraubendreher Pozi Nr. 1, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment $1,5 \dots 2 \text{ Nm}$
Anschlüsse Steuerstromkreis	■ Leiterquerschnitt max. $2,5 \text{ mm}^2$ , Schraubendreher Pozi Nr. 0, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment $0,8 \text{ Nm}$
Betriebstemperatur	■ $-25 \dots +55^\circ \text{C}$ (nicht kondensierend gemäss Norm EN50470)
Umgebungsbedingungen	■ Mechanische M2 Elektromagnetische E2

### Anzeigeelemente

T1total (kWh)	■ Zeigt den Verbrauch Total
T1part. (kWh)	■ Zeigt den partiellen Verbrauch, dieser Wert ist rückstellbar
CT	■ Zeigt das eingestellte Stromwandlerverhältnis
Select	■ Bei geöffneter Brücke Z1-Z2 kann, beim Menupunkt select, das Wanderverhältnis eingestellt werden
P (kW)	■ Zeigt die momentane Leistung pro Phase oder aller Phasen
U (V)	■ Zeigt die Spannung pro Phase
I (A)	■ Zeigt den Strom pro Phase
kWh	■ Zeigt die Einheit kWh bei Verbrauchsanzeige
L1 / L2 / L3	■ Bei P-, U-, I- oder Error-Anzeige wird die entsprechende Phase angezeigt
Error	■ Bei fehlender Phase oder falscher Stromrichtung. Die entsprechende Phase wird zusätzlich angezeigt.

### Hinweise vor dem Anschließen

1. Nicht die Phase L1, L2 oder L3 an N anschliessen.
2. Um Feuchtigkeit im Zähler durch Kondenswasser zu vermeiden, den Zähler vor dem Anschließen ca. eine halbe Stunde bei Raumtemperatur akklimatisieren.
3. N muss immer angeschlossen sein.

#### Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlag!s!

### Anschlussschema



Der sekundär, netzseitige Stromwandleranschluss ist mit der zu messenden Phase zu verbinden und der Stromwandler darf aus diesem Grund nicht geerdet werden.

Diese Verbindung ist den lokalen Installationsvorschriften entsprechend abzusichern.

### Bedienung der LCD Anzeige

Die grafische Darstellung der Bedienung ist auf der Rückseite. Für das Einstellen des Wanderverhältnis muss die Brücke Z1-Z2 entfernt werden.

### Montagehinweis

Die 3-Phasen-Energiezähler lassen sich auf eine 35 mm Schiene (EN60715TH35) aufschnappen. Sie dürfen nur in dazu geeigneten Installationsschränken verwendet werden.

### EG-Konformitätserklärung

Wir, Honeywell Technologies Sàrl, 1180 Rolle (Schweiz), erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Energiezählerprodukte:

- EEM400C-D-P-MID

auf die sich die Erklärung bezieht, mit der Richtlinie 2004/22/EG (MID) und den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

- EN50470 Teile 1 und 3 (Elektronische Zähler), Oktober 2006

Murten, 30.04.2013

Konformitätsbewertungsstelle:

METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

Gezeichnet Urs Tanner, Site Quality Leader

# Assembly and operating instructions Type EEM400C-D-P

## Three-phase active power energy meter with S0-interface, Pic. 1

### Description

Energy meter with S0-interface for the integrated transmission of measured values in building automation. The LC - display add values such as total or instantaneous power per phase, and read voltages and currents for each phase.

### Technical data

Connection diagram	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Accuracy class	■ B according to EN50470-3, 1 according to IEC62053-21
Reference, Maximum, initial current operating voltage	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$ ■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$ Tolerance $-20\% / +15\%$
Counting range S0-Output	■ $000\,000,0...9999\,999 \text{ kWh}$ ■ Optocoupler max. $30V/20\text{mA}$ and min. $5V$ , impedance $100\Omega$ , pulse duration $30\text{ms}$ , $10 \text{ Imp./kwh}$
Connections Main circuit	■ Conductor cross-section $1,5...16 \text{ mm}^2$ , screwdriver pozzi no. 1, slot no. 2, torque $1,5...2 \text{ Nm}$
Connections Control circuit	■ Conductor cross-section max. $2,5 \text{ mm}^2$ , screwdriver pozzi o. 0, slot no. 2, torque $0,8 \text{ Nm}$
Operating temperature Environment	■ $-25...+55^\circ\text{C}$ (noncondensing according standard EN50470) ■ Mechanical M2 Electromagnetic E2

### Indicating elements

T1total (kWh)	■ Shows total consumption
T1part. (kWh)	■ Shows partial consumption for, this value is resettable
CT	■ Shows the set current transformer ratio
Select	■ The transformer ratio can be selected in Menu item Select, in the open bridge Z1-Z2
P (kW)	■ Shows the instantaneous power per phase or all phases
U (V)	■ Shows the voltage per phase
I (A)	■ Shows the current per phase
kWh	■ Shows the unit kWh when the consumption is displayed
L1 / L2 / L3	■ For P-, U-, I- or Error display, the corresponding phase is displayed
Error	■ In case of missing phase or wrong current direction. The corresponding phase is additionally displayed.

### Notes before connecting

1. Do not connect L1, L2 or L3 to N
2. In order to avoid moisture in the meter due to condensate build-up, acclimatise the meter at room temperature for about half an hour before connecting.
3. N must always be connected.

#### Attention!

These devices must only be installed by a professional electrician, otherwise there is the risk of fire or the risk of an electric shock.

### Wiring diagram



The secondary, mains current transformer connection is to be connected to the phase to be measured and therefore the transformer don't have to be grounded.

This connection is to be fused according to the local installation instructions.

### Operation of the LCD display

The operating menu is shown as a graph on the backpage. The bridge Z1-Z2 should be removed for adjusting the transformer ratio.

### Installation instructions

The three-phase energy meter can be attached to a 35 mm rail (EN60715TH35).

The meter can be used only in installation cabinets.

### Declaration of Conformity CE

We, Honeywell Technologies Sàrl, 1180 Rolle (Switzerland), herewith declare, on our own responsibility that the product:

- EEM400C-D-P-MID

which this certificate refer to, are in accordance with the directive 2004/22/EG (MID) and the following standards:

- EN50470 parts 1 and 3 (electronic meter), of October 2006.

Murten, 30.04.2013

Conformity Assessment Body:

METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

Signed: Urs Tanner, Site Quality Leader

**Istruzioni d'uso e montaggio Modello EEM400C-D-P****Contatore d'energia attiva trifase con interfaccia S0, Pic. 1****Descrizione**

Contatori di energia con interfaccia S0 per la trasmissione integrata dei valori misurati nel «building automation». Display LCD per visualizzare i valori aggiuntivi come potenza totale o istantanea per fase, e leggere tensioni e correnti per ogni fase.

**Dati tecnici**

Schema di collegamento	■ Pic. 2
Dimensioni d'ingombro	■ Pic. 3
Classe di precisione	■ B secondo EN50470-3, 1 secondo IEC62053-21
Corrente di riferimento, massima, di spunto	■ $Iref = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$
Tensione d'esercizio	■ 3 x 230/400 VAC, 50 Hz Tolleranza -20%/+15%
Capacità di conteggio	■ 000 000,0...9999 999 kWh
Uscita S0	■ Optoisolatore max. 30 V / 20 mA e min. 5 V, impedenza 100 $\Omega$ , ampiezza impulsi 30 ms, 10 Imp./kwh
Morsetti circuito principale	■ Sezione conduttori 1,5...16 mm <sup>2</sup> , cacciavite pozzi nr. 1, a taglio nr. 2, coppia di serraggio 1,5...2 Nm
Morsetti circuito di comando	■ Sezione conduttori max. 2,5 mm <sup>2</sup> , cacciavite pozzi nr. 0, a taglio nr. 2, coppia di serraggio 0,8 Nm
Temperatura d'esercizio	■ -25...+55°C (assenza di condensa secondo la norma EN50 470)
Ambienti	■ meccanici M2 elettromagnetici E2

**Elementi a display**

T1total (kWh)	■ indica il consumo totale
T1part. (kWh)	■ indica il consumo parziale, questo valore è azzerabile
CT	■ indica il rapporto di trasformazione di corrente
Select	■ a ponte Z1-Z2 aperto è possibile di regolare il rapporto di trasformazione di corrente nel menu select
P (kW)	■ indica la potenza istantanea per ciascuna fase o per tutte le fasi
U (V)	■ indica la tensione per ciascuna fase
I (A)	■ indica la corrente per ciascuna fase
kWh	■ indica l'unità kWh per la visualizzazione del consumo
L1 / L2 / L3	■ se appare P, U, I o Error viene visualizzata la relativa fase
Error	■ In caso di mancanza di una fase o di direzione della corrente sbagliata. Viene inoltre visualizzata la relativa fase.

**Note per il collegamento**

1. Non collegare la fase L1, L2 o L3 a N.
2. Per evitare la presenza di umidità nel contatore in seguito alla formazione di acqua di condensa, prima del collegamento lasciare il contatore per circa mezz'ora a temperatura ambiente
3. N deve sempre essere collegato.

**Attenzione!**

Questi apparecchi devono essere installati esclusivamente da elettricisti specializzati, onde evitare rischi di incendio o pericoli di scosse elettriche!

**Schema di collegamento**

 Il collegamento secondario del trasformatore amperometrico, sul lato alimentazione, va collegato alla fase da misurare e quindi il trasformatore non deve essere messo a terra. Questo collegamento va messo in sicurezza seguendo le norme di installazione locali.

**Funzione del display LCD**

Il menu delle operazioni eseguibili passo-a-passo e rappresentato sul retro di questa pagina. Per la regolazione del rapporto di trasformazione di corrente occorre rimuovere il ponte Z1-Z2.

**Istruzioni di montaggio**

I contatori di energia trifase si installano su guida da 35 mm (EN60715TH35). Devono essere installati solo in quadri o centralini.

**Dichiarazione di conformità CE**

Noi, Honeywell Technologies Sàrl, 1180 Rolle (Svizzera), dichiariamo in nostra propria responsabilità che i prodotti:

- EEM400C-D-P-MID

che discrive questa dichiarazione rispondono alla direttiva 2004/22/CE (MID) e alle normative seguenti:


- normativa EN50470 Parte 1 e 3 (Contatori elettronici)  
Octobre 2006

Murten, 30.04.2013

Organismi di valutazione della conformità:

METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern

Firmato: Urs Tanner, Site Quality Leader



# Instructions de montage et d'exploitation, EEM400C-D-P

## Compteur d'énergie active triphasé avec S0-interface, Pic. 1

### Description

Compteurs d'énergie avec interface S0 intégrée pour la transmission des valeurs mesurées dans l'automatisation du bâtiment. Le LC - display affiche des valeurs additionnelles telles que l'énergie totale ou instantanée par phase, ainsi que les tensions et courants pour chaque phase.

### Caractéristiques techniques

Schéma de raccordement	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Classe de précision	■ B selon EN50470-3, 1 selon IEC62053-21
Courant de référence, maximal, de démarrage	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$ , $I_{max} = 6 \text{ A}$ , $I_{st} = 10 \text{ mA}$
Tension de service	■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$ Tolérance: $-20\% / +15\%$
Plage de comptage	■ 000 000,0 à 9 999 999 kWh
Sortie S0	■ Optocoupleur max. 30V/20mA et min. 5V, impédance 100Ω, largeur d'impulsion 30ms, 10 Imp./kwh
Branchements	■ Section de conducteur 1,5 à 16 mm <sup>2</sup> ,
Circuit d'alimentation	■ tournevis pozzi n° 1, plat n° 2, couple de serrage 1,5 à 2 Nm
Branchements	■ Section de conducteur maximal 2,5 mm <sup>2</sup> , tournevis pozzi n° 0, plat n° 2, couple de serrage 0,8 Nm
Circuit de commande	
Température de service	■ $-25 \text{ à } +55^\circ\text{C}$ (sans condensation selon la norme EN50470)
Environnement	■ mécanique M2 electromagnétiques E2

### Éléments d'affichage

T1total (kWh)	■ Indique la consommation totale
T1part. (kWh)	■ Indique la consommation partielle, cette valeur est réinitialisable
CT	■ Indique le rapport de transformation de courant défini
Select	■ Lors que le pontage Z1-Z2 est ouvert, le rapport de transformation peut être réglé sous l'option de menu Select
P (kW)	■ Indique la puissance momentanée par phase ou de toutes les phases
U (V)	■ Indique la tension par phase
I (A)	■ Indique le courant par phase
kWh	■ Indique l'unité kWh pour l'affichage de consommation
L1 / L2 / L3	■ En cas d'affichage P, U, I ou Error, la phase correspondante s'affiche ■ En cas d'absence de phase ou de sens de courant inversé. La phase correspondante s'affiche également.
Error	

### Remarque préalable au raccordement

1. Ne pas raccorder la phase L1, L2 ou L3 à N.
2. Afin d'éviter la formation de condensation dans le compteur, laisser celui-ci s'acclimater pendant env. une demi heure à la température ambiante du local.
3. N doit toujours être connecté.

#### Attention!

Ces appareils doivent être uniquement installés par un spécialiste en électricité pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution !

### Schéma des connexions



Le branchement secondaire côté secteur du transformateur d'intensité doit être relié à la phase à mesurer et le transformateur d'intensité ne doit pas être mis à la terre dans ce cas.

Ce branchement doit être protégé conformément aux réglementations d'installation locales.

### Utilisation de l'écran LCD

Le graphique des menus se trouve sur la face arrière. Le pontage Z1-Z2 doit être retiré pour régler le rapport de transformation.

### Instructions de montage

Les compteurs d'énergie triphasé peuvent être encliquetés sur un rail de 35 mm (EN60715TH35). Ils ne peuvent être utilisés que dans des armoires électriques.

### Déclaration de conformité CE

Nous, Honeywell Technologies Sàrl, 1180 Rolle (Suisse), déclarons sous notre propre responsabilité que le produit:

- EEM400C-D-P-MID

pour lesquels cette déclaration se réfère sont conformes à la directive 2004/22/CE (MID) et aux normes suivantes:


- EN50470 Parties 1 et 3 (Compteurs électroniques)  
Octobre 2006

Murten, 30.04.2013


Organismes d'évaluation de la conformité:

METAS-Cert, Nr. 1259  
CH-3003 Bern-Wabern


Signé Urs Tanner, Site Quality Leader



Voltage



Current



Start



Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Rolle, Z.A. La Pièce 16,  
Switzerland by its Authorized Representative:

**Saia-Burgess Controls AG**

Bahnhofstrasse 18  
CH-3280 Murten / Schweiz

Phone      +41 26 580 30 00  
Fax          +41 26 580 34 99

Subject to change without notice. Printed in Switzerland