



Berner Fachhochschule

Hochschule für
Technik und Architektur Bern

PROFIBUS Kompetenzzentrum

Morgartenstrasse 2c

3014 Bern

e-mail: profibus@isbe.ch



SAIA-PCD mit PROFIBUS-DP

Peripherie: **Antriebe**
Hersteller: **Siemens**

Bezeichnung: **CB15**
Bestellnummer:
IDENT: 0846H
GSD: siem8046.gsd (10.03.98)
BMP: dev.dip (Nicht gefunden!!)

Eigenschaften:

- Modularer Slave nach PROFIDRIVE
- Bitrate maximal 1.5Mbit/s
- PPO-03 /01unterstützt

Getestet mit:

- PCD7.F750 Version V001
- PCD2.M1 VB6C
- PCD1.M1 VB55
- PG4_32 V \$193
- PROFIBUS-DP mit 1.5 Mbit/s (Standardparameter)

Getestete Funktionen:

Test wurde mit PRO-03 durchgeführt.

Durchführung:

Getestet am 7.10.98 durch Max Felser mit Programm „Test“